

DICHIARA

che nel computo metrico le quantità delle voci 95.03.01.01.A (controllo a flusso disperso) e 95.03.03.01.02.A (esame radiografico) della condotta forzata in acciaio DN 800 x 7,10 mm sono state scambiate.

Quantità precedenti:

	95.03	*CONTROLLO DELLE SALDATURE		
	95.03.01	*Controlli non distruttivi delle saldature		
	95.03.01.01	*Controllo a flusso disperso (con magnaflux)		
153	95.03.01.01.A	*DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 (con magnaflux)	nr	10,00
	95.03.01.02	*Esame radiografico		
154	95.03.01.02.A	*DN 800 x 7,10 mm, acciaio S 355 J2 G3	nr	88,00

Quantità attuali:

	95.03	*CONTROLLO DELLE SALDATURE		
	95.03.01	*Controlli non distruttivi delle saldature		
	95.03.01.01	*Controllo a flusso disperso (con magnaflux)		
153	95.03.01.01.A	*DN 800 x 7,10 mm, Stahl S 355 J2 G3 (con magnaflux)	nr	88,00
	95.03.01.02	*Esame radiografico		
154	95.03.01.02.A	*DN 800 x 7,10 mm, acciaio S 355 J2 G3	nr	10,00