

N.1

Frage der Erläuterung vom 10.10.2014, Punkt N.2, der Bestätigung, dass die Jalousien im Muster 3 eingebaut werden müssen. Da in 1.8e Zeichnung Muster 1-2-3 keine Jalousien vorgesehen sind und im Langtext lediglich „Vorrüstung für den eventuellen Einbau von verstellbaren Jalousien“ angeführt ist, müssen die Jalousien erst bestellt werden.

Auch wenn in 1.8e Zeichnung Muster 1-2-3 die Jalousien nicht schematisch dargestellt sind, so sieht die Beschreibung im Langtext „Jalousien mit elektrischer Bedienung, komplett mit Transformator, Motor und Betätigungstaste“ vor und der Einheitspreis der Pos. 20.12.01.01.a* Innentrennwände aus Glas und Stahl beinhaltet auch die Jalousien. Es wird nochmals bestätigt, dass die Motorisierung im Muster nicht verlangt ist.

Domanda riguardante il chiarimento del 10.10.2014, punto N.2, conferma dell'installazione delle veneziane nel campione 3. Premesso che nella descrizione estesa è richiesto solo „predisposto per eventuale inserimento di tende a lamella orientabili“, le veneziane devono essere ancora ordinate.

Anche se le veneziane non sono illustrate schematicamente nel 1.8e Disegno campioni 1.2.3, la descrizione estesa prevede „visive complete di veneziane a lamelle orientabili, Comandate elettricamente e complete di trasformatori, motore e pulsante di comando“ ed il prezzo unitario della voce 20.12.01.01.a* Divisori interni in vetro e acciaio comprende anche le veneziane. Viene confermato, che il meccanismo di manovra non è richiesto.

N. 2

Frage der Erläuterung vom 10.10.2014, Punkt N.7, Pos. 18.03.05.01.a* Fassadenbeplankung aus Feinsteinzeug: Reduzierung der Biegezugfestigkeit: $\geq 55 \text{ N/mm}^2$ und Wasseraufnahme: $\leq 0,04\%$ um 30%. Aufgrund der Änderung müssen für das Muster neue Materialien bestellt werden. Werden bei den Werten innerhalb der Toleranz von 30% dieselben Qualitätspunkte vergeben und erst bei Verbesserung der Werte darüber eine höhere Bewertung?

Vorausgeschickt, dass die gewährte Toleranz keine wesentliche Projektänderung zur Folge hat, wird nochmals bestätigt, dass nur eine Verbesserung der wesentlichen Voraussetzungen Biegezugfestigkeit: $\geq 55 \text{ N/mm}^2$ und Wasseraufnahme: $\leq 0,04\%$ höher bewertet wird.

Domanda riguardante il chiarimento del 10.10.2014, punto N.7, voce 18.03.05.01.a* Rivestimento facciata in gres: riduzione dei requisiti Resistenza a flessione: $\geq 55 \text{ N/mm}^2$ e Assorbimento acqua: $\leq 0,04\%$ del 30%. In base di questa variazione devono essere ordinati nuovi materiali. Verrà assegnato lo stesso punteggio nell'ambito della tolleranza del 30% ed il punteggio migliore solo oltre questi valori?

Premesso che la tolleranza concessa non è da considerare una variazione progettuale essenziale, viene confermato, che una valutazione migliore viene assegnato solo oltre i valori essenziali dei requisiti Resistenza a flessione: $\geq 55 \text{ N/mm}^2$ e Assorbimento acqua: $\leq 0,04\%$.