

STUDENTENKONVIKT VINZENTINUM, BRIXEN

AUSFÜHRUNGSPROJEKT ZUR AUSFÜHRUNG FOLGENDER ARBEITEN:

- NEUEINDECKUNG UND ENERGETISCHE SANIERUNG DES DACHES
- AUSTAUSCH DER FENSTER
- TEILSANIERUNG DER ALTEN FÜLLUNGS-INNENTÜREN
- SANIERUNG + NEUERRICHTUNG VON FREIBEREICH-SPORTANLAGEN

AUSSCHREIBUNG FENSTER

Präzisierungen aufgrund von Rückfragen der Firmen:

Alle Kosten betreffend die nachstehend angeführten Angaben und Präzisierungen sind in den angebotenen Einheitspreisen inbegriffen.

| | Bezugnahme auf Unterlage | Beschreibung |
|-----|--|---|
| 1. | Zusatzangabe | Tabellarische Fensterübersicht: eine Aufstellung der Fenster je Stockwerk wird hiermit zur Verfügung gestellt. |
| 2. | Zusatzangabe | Verdeckter Drehkippverschluß: das Schließgetriebe ist unsichtbar. Verdeckte Scharniere: diese werden zugelassen und als Verbesserung angesehen. |
| 3. | Zusatzangabe | Fensterfarbe: wie die bestehenden Fenster werden die neuen Fenster zweifarbig ausgeführt. Das Musterfenster kann in den Farben der bestehenden Fenstern beschichtet werden. Die endgültige Außenfarbe der Fenster wird nach Vergabe der Fenster seitens des Denkmalamtes festgelegt. Die zweifarbig Ausführung ist in den Einheitspreisen bereits enthalten; es wird kein Aufpreis verrechnet. |
| 4. | Einheitspreise Langtext und Qualitätsfazikel | Holzart: die Fensterstöcke und Flügelrahmen können anstatt in Lärche auch in Fichte ausgeführt werden. Dies wird nicht eine Verschlechterung der Qualitätsbewertung bewirken. |
| 5. | Einheitspreise Langtext | Uw Wert: der max-Wert von $0,98W/(m^2 \cdot K)$ gilt gleich wie für den Stock- und Flügelrahmen angeführt für ein einflügeliges Fenster ohne Sprossen mit den Massen 123cm x 148cm |
| 6. | Einheitspreise Langtext | Profilmasse Stock 68/81mm + Flügel 68/78mm: es wird darauf hingewiesen, daß eine Erhöhung der Profilstärke über 68mm und Profilbreite über 81mm bzw. über 78mm in der Qualitätsbewertung keine bessere Bewertung mit sich bringt. |
| 7. | Einheitspreise Langtext Qualitätsfazikel | Seitliche Breite Stockprofil und Flügelprofil max 9,2cm: diese Breite wird vom alten im Mauerwerk verbleibenden Holzstock (= Blindstock) bis zur neuen Flügelkante gemessen. Profilbreite Stock und Flügel seitlich max 12,9cm: diese Breite wird vom verputzten Mauerwerk aussen, wie im lt. Detailplan D01 angegeben, gemessen. Profilbreite Flügel Fenstermitte max 10,5cm: diese Breite ist einzuhalten. |
| 8. | Qualitätsfazikel Einheitspreise Langtext | Die Farbbebeschichtung ist nicht eine Lasur sondern eine deckende Acryllackbeschichtung in angegebener Schichtstärke. |
| 9. | Präzisierung Glas | Präzisierung Glas-Abstandhalter: aus Edelstahl mit Kunststoffummantelung, NCS Farbe lt. Angabe. Die restlichen Materialien und Daten sind im Qualitätsfazikel und Einheitspreise-Langtext angegeben. Die Ausführung nur aus Kunststoff ohne Metallschiene ist ein Ausschlußgrund. Glasscheiben: die Ausführung der Innen- und Aussenscheibe lt. Qualitätsfazikel ist bindend. |
| 10. | Präzisierung Muster | Wärmeisolierung an den Fensterinnenlaibungen: diese und der Verputz samt Farbbebeschichtung ist mit dem Muster zu erstellen. Verkleidung innen und aussen: die Position und Befestigung wird dem Anbieter freigestellt. Einige Bedingung: die Abnahme mit handelsüblichem Werkzeug muß garantiert sein. |
| 11. | Einheitspreise Kurztext | Sicherheitskosten: der in der Position 99.05.05.07 des Kostenvoranschlages angegebene Preis muß unverändert im Offert übernommen werden. Eine Abänderung dieses Einheitspreises bedingt den Ausschluß des Anbieters. |

Brixen, 10. Dezember 2014

der Projektant

