

- NEUEINDECKUNG UND ENERGETISCHE SANIERUNG DES DACHES
- AUSTAUSCH DER FENSTER
- TEILSANIERUNG DER ALTEN FÜLLUNGS-INNENTÜREN
- SANIERUNG + NEUERRICHTUNG VON FREIBEREICH-SPORTANLAGEN

AUSSCHREIBUNG FENSTER

Präzisierungen aufgrund von Rückfragen der Firmen: 4. Mitteilung

Alle Kosten betreffend die nachstehend angeführten Angaben und Präzisierungen sind in den angebotenen Einheitspreisen inbegriffen.

	Bezugnahme auf Unterlage	Beschreibung
		Da im Qualitätsfaszikel ein Widerspruch betreffend die Ausschlußgründe vorhanden ist, wird dies mit der nachstehenden Korrektur richtiggestellt.
23.	Qualitätsfaszikel	Korrektur Text Qualitätsfaszikel: auf Seite 2 wird der Text "Die numerischen Werte, welche als Minima, Maxima oder mit einer Toleranz angegeben sind, müssen, bei sonstigem Ausschluß, eingehalten werden" gestrichen. Ausschlußgründe sind nur die mit *) gekennzeichneten Voraussetzungen auf Seite 3 + 5 Das bedeutet, daß "die Gesamtstärke des Isolierglases max 32mm" ein Richtwert ist, "Zwischenräume mit Kriptongas gefüllt" eine Richtangabe ist, (kann z.B. Argon oder Krypton sein) und die Nichteinhaltungen keinen Ausschluß mit sich bringen.
24.	Einheitspreise Langtext Präzisierungen	Punkt 19 der Präzisierungen: Die Angabe "die 8mm bzw. 10mm Glas - Zwischenraum" ist ein Richtwert. Abweichungen bewirken nicht den Ausschluß.
25.	Qualitätsfaszikel	Qualitätsfaszikel: Korrektur Text auf Seite 3 Punkt 2.1) Im Text " *) Profilbreite Stock und Flügel seitlich max 12,9cm, Doppelflügel Mittelprofile max. 10,5cm" wird das Zeichen *) gestrichen, die Werte sind also Richtwerte und die Nichtbeachtung bedeuten keinen Ausschluß. Mit Punkt 18 der Präzisierungen wurde der Wert 12,90cm mit 9,20cm ersetzt. Punkt 18. der Präzisierungen: der Text: "die Überschreitung der 9,2cm sind Ausschlußgrund" wird ersetzt durch "die max 9,2cm sind als Richtwert anzusehen und demzufolge kein Ausschlußgrund ist".
26.	Qualitätsfaszikel	Qualitätsfaszikel Punkt 2.3): der Text "Holzart sibirische Lärche " wurde lt Punkt 4 der Mitteilungen mit dem Text "anstatt in Lärche auch in Fichte" ersetzt. Die Verwendung von Fichte bedeutet keinen Ausschlußgrund. Ebenso wurde unter Punkt 4 der Mitteilungen klargestellt, daß die Ausführung in Fichte keine Verschlechterung in der Qualitätsbewertung bewirkt.

Brixen, 20. Dezember 2014

der Projektant

