

CONVITTO STUDENTESCO VICENTINUM DI BRESSANONE

PROGETTO ESECUTIVO PER I SEGUENTI LAVORI:

- NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO
- SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE
- RISANAMENTO DELLE PORTE INTERNE CON SPECCHIATURE
- RISANAMENTO + COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

APPALTO FINESTRE

Precisazioni in base a domande di chiarimento delle ditte: **4. comunicazione**

I costi riguardanti le indicazioni e precisazioni sottoelencati sono compresi nei prezzi unitari offerti.

	Riferimento a documentazione	Descrizione
23.	fascicolo di qualità	<p>Siccome nel fascicolo di qualità si trova un incongruità per quanto riguarda i motivi di esclusione, si provvede alla correzione mediante la comunicazione sottostante:</p> <p>Correzione testo del fascicolo di qualità: il seguente testo della pagina 2 <i>"I valori numerici indicati quali minimi, massimi o con una tolleranza devono essere rispettati a pena di esclusione"</i> viene cancellato.</p> <p>Motivi di esclusione sono soltanto le condizioni contrassegnati con *) della pagina 3 + 5.</p> <p>Questo significa che</p> <p><i>"spessore totale del vetro termoisolante: mass. 32mm"</i> è un valore indicativo</p> <p><i>"intercapedini con gas Cripton"</i> è un valore indicativo (può essere argon o cripton) e che l'inosservanza non comporta l'esclusione.</p>
24.	elenco prezzi testo esteso precisazioni	<p>Punto 19 delle precisazioni:</p> <p>L'indicazione "l'intercapedine tra i vetri può essere 8mm oppure 10mm" è indicativo, scostamenti non comportano l'esclusione.</p>
25.	fascicolo di qualità	<p>Fascicolo valutaz. della qualità, correzione a pagina 3, punto 2.1)</p> <p>Nel testo " *) Larghezza profilo laterale telaio + anta mass. 12,9cm - larghezza doppia anta nel centro mass. 10,5cm" viene cancellato il contrassegno *), quindi i valori sono indicativi e l'inosservanza non comporta l'esclusione.</p> <p>Con il punto 18 delle precisazioni è stato sostituito il valore 12,9cm con 9,20cm</p> <p>Punto 18 delle precisazioni:</p> <p>Il testo " misure oltre i 9,20cm sono causa di esclusione " viene sostituito con " il valore massimale di 9,20cm è da valutare come indicativo e perciò non è motivo di esclusione ".</p>
26.	fascicolo di qualità	<p>Fascicolo valutaz. della qualità, Punto 2.3)</p> <p>Il testo "larice sibirico" con il punto 4 delle precisazioni è stato sostituito con " possono essere eseguiti in legno abete anzichè in larice. L'utilizzo del legno abete non comporta l'esclusione. Inoltre è stato precisato col punto 4 delle comunicazioni che l'utilizzo di abete non comporta un peggioramento nella valutazione di qualità.</p>

