

## CONVITTO STUDENTESCO VICENTINUM DI BRESSANONE

PROGETTO ESECUTIVO PER I SEGUENTI LAVORI:

- NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO
- SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE
- RISANAMENTO DELLE PORTE INTERNE CON SPECCHIATURE
- RISANAMENTO + COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

### APPALTO FINESTRE

#### Precisazioni in base a domande di chiarimento delle ditte:

I costi riguardanti le indicazioni e precisazioni sottoelencati sono compresi nei prezzi unitari offerti.

	Riferimento a documentazione	Descrizione
1.	Indicazione aggiuntiva	<b>Tabella finestre:</b> si mette a disposizione la tabella delle finestre suddivisa per piano.
2.	Indicazione aggiuntiva	<b>DrehKipp non visibile:</b> invisibile è il meccanismo di chiusura <b>Cerniere invisibili:</b> sono ammesse e vengono considerate un miglioramento.
3.	Indicazione aggiuntiva	<b>Colore finestre:</b> l'esecuzione avviene bicolore, uguale alle finestre esistenti. La finestra campione può essere stratificata nei colori delle finestre esistenti. Il colore esterno definitivo delle finestre sarà deciso su indicazione dell'ufficio beni architettonici e artistici dopo l'aggiudicazione dell'appalto. L'esecuzione bicolore è compreso nei prezzi unitari; non verrà contabilizzato nessun sovrapprezzo.
4.	Elenco prezzi testo esteso e fascicolo qualità	<b>Tipo di legno:</b> i telai fissi e delle ante possono essere eseguiti in legno abete anzichè in larice. Questo non comporta un peggioramento nella valutazione della qualità.
5.	Elenco prezzi testo esteso	<b>Valore Uw:</b> il valore mass. Uw di 0,98W/(m <sup>2</sup> ·K) è riferito uguale a quello dei profili del telaio e delle ante a una finestra monoanta senza telaini intermedi della dimensione di 123cm x 148cm.
6.	Elenco prezzi testo esteso	<b>Misure di sezione del telaio 68/81mm e anta 68/78mm:</b> si precisa che un aumento dello spessore oltre i 68mm e della larghezza oltre i 81mm (telaio) rispettivamente 78mm (anta) non comporta un miglioramento nella valutazione della qualità.
7.	Elenco prezzi testo esteso	<b>Larghezza laterale del profilo telaio e anta mass. 9,2mm:</b> è la larghezza misurata dal vecchio telaio rimanente nella muratura (=falso telaio) fino al filo della nuova anta.
	Fascicolo qualità	<b>Profilo telaio e anta: larghezza laterale mass. 12,9cm:</b> questa larghezza si misura dall'intonaco del muro esterno, come esposto nella pianta di dettaglio D01. <b>Larghezza profilo ante al centro della finestra mass. 10,5mm:</b> questa larghezza è da rispettare
8.	Fascicolo qualità e elenco prezzi testo esteso	<b>La verniciatura</b> non è trasparente ma coprente nello spessore indicato.
9.	Precisazione vetro	<b>Intercalari perimetrali:</b> in metallo inossidabile + rivestimento in materiale sintetico nel colore NCS sec. indicazione. Gli altri materiali e dati tecnici sono indicati nel fascicolo di qualità e nell'elenco prezzi - testo esteso. L'esecuzione solo in materiale sintetico senza il profilo in metallo comporta l'esclusione. <b>Vetri:</b> l'esecuzione dei vetri interni +esterni secondo indicaz. nel fascicolo di qualità è vincolante.
10.	Precisazione campionatura	<b>Coibentazione delle spallette e dell'architrave:</b> la coibentazione, l'intonacatura e la pittura sono da eseguire col campione. <b>Copertura della finestra campione all'interno e all'esterno:</b> la posizione e il fissaggio avviene a scelta dell'appaltatore. Unica prescrizione: lo smontaggio dev'essere garantito con attrezzatura normale in commercio.
11.	elenco prezzi testo breve	<b>Costi di sicurezza:</b> il prezzo unitario della voce 99.05.05.07 del preventivo dev'essere riportato senza variazione nell'offerta. <b>La variazione di questo prezzo unitario comporta l'esclusione dell'appaltatore.</b>

Bressanone, 10. Dicembre 2014

il progettista

