

STUDENTENKONVIKT VINZENTINUM, BRIXEN

AUSFÜHRUNGSPROJEKT ZUR AUSFÜHRUNG FOLGENDER ARBEITEN:

- NEUEINDECKUNG UND ENERGETISCHE SANIERUNG DES DACHES
- AUSTAUSCH DER FENSTER
- TEILSANIERUNG DER ALTEN FÜLLUNGS-INNENTÜREN
- SANIERUNG + NEUERRICHTUNG VON FREIBEREICH-SPORTANLAGEN

AUSSCHREIBUNG FENSTER

Präzisierungen aufgrund von Rückfragen der Firmen: 2. Mitteilung

Alle Kosten betreffend die nachstehend angeführten Angaben und Präzisierungen sind in den angebotenen Einheitspreisen inbegriffen.

	Bezugnahme auf Unterlage	Beschreibung
12.	Einheitspreise Langtext	Verrechnung Fenster: minimum 1qm (nicht 0,5qm) Verrechnungsmasse Fenster: Breite x Höhe neu verputzte Mauerinnenlichte nach erfolgter Wärmedämmung der Spalten und des Sturzes.
13.	Musterfenster - Farbe	Es gelten die Angaben unter Punkt 3.) der vorhergehenden Mitteilung
14.	Präzisierung Musterfenster	Wärmeisolierung an den Fensterinnenlaibungen: Es gelten die Angaben unter Punkt 10.) der vorhergehenden Mitteilung; Farbton des Anstriches ist wie der bestehende.
15.	Einheitspreise Langtext + Qualitätsfaszikel	Fenstergriffe: Dreh-Kipp Fenstergriff, 90° Rasterung, Material Edelstahl matt, Vierkantmass 7mm, quadratisches Griffprofil und quadratische Rosette mit gerundeten Kanten, verdeckte Befestigung. Maße Rosette: ca 33mm*72mm*16mm, Grifflänge ca 132mm
16.	Einheitspreise Langtext + Qualitätsfaszikel	Eckverbindungen Stock und Flügel: die Ausführung muß mit doppelten Schlitzzapfen erfolgen.
17.	Qualitätsfaszikel + Einheitspreise Langtext	Isolierglas Gasfüllung: die Ausführung muß den geforderten Ug-Wert von max 0,7W/(m²·K) erfüllen.
18.	Zeichnung D01 + Qualitätsfaszikel	Schnitt 1:1: dieser Schnitt ist der senkrechte Fensterschnitt, der waagrechte Schnitt 1:1 wird in der dieser Mitteilung beigelegten Zeichnung eingefügt. Die laut Punkt 7.) der vorhergehenden Mitteilung angegebene Stock und Flügelbreite von 9,20cm ist in der Zeichnung nunmehr angegeben. Dieses Maß ersetzt die im Qualitätsfaszikel angegebenen 12,9cm. (Die Überschreitung der 9,2cm sind Ausschlußgrund)
19.	Einheitspreise Langtext Zeichnung D01	Isolierglas: der Glasaufbau kann sowohl mit 8mm als auch mit 10mm Zwischenraum erfolgen.
20.	Einheitspreise Langtext	Fixierung des historischen Stockes an das Mauerwerk: anstatt der 4 chemischen Dübel können auch 2 mechanische Dübel je Ifm Profil montiert werden.

Brixen, 16. Dezember 2014

der Projektant

