

CONVITTO STUDENTESCO VICENTINUM DI BRESSANONE

PROGETTO ESECUTIVO PER I SEGUENTI LAVORI:

- NUOVA COPERTURA E RISANAMENTO ENERGETICO DEL TETTO
- SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE
- RISANAMENTO DELLE PORTE INTERNE CON SPECCHIATURE
- RISANAMENTO + COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO

APPALTO FINESTRE

Precisazioni in base a domande di chiarimento delle ditte: 2. comunicazione

I costi riguardanti le indicazioni e precisazioni sottoelencati sono compresi nei prezzi unitari offerti.

	Riferimento a documentazione	Descrizione
12.	Elenco prezzi testo esteso	Contabilizzazione finestre: come minimo 1mq (non 0,5mq) Misure di contabilizzazione finestre: larghezza x altezza luce muratura interna neo intonacata dopo l'esecuzione della coibentazione delle spalette e dell'architrave.
13.	Finestra campione	Valgono le indicazioni del punto 3.) della comunicazione precedente
14.	Precisazione - finestra campione	Coibentazione sulle spalette e architrave: valgono le indicazioni al punto 3.) della comunicazione precedente. Il colore della pittura è uguale al colore esistente.
15.	Elenco prezzi testo esteso + fascicolo qualità	Maniglie finestre: martellina del tipo Dreh-Kipp con scatto a 90°, materiale acciaio inox satinato, quadro 7mm, sezione maniglia e sezione piastrina del tipo quadro con spigoli arrotondati, fissaggio invisibile. Misure piastrina: ca 33mm*72mm*16mm, misura martellina ca 132mm
16.	Elenco prezzi testo esteso + fascicolo qualità	Giunzioni telaio fisso e telaio anta: l'incastro angoli dev'essere eseguito a tenone e mortasa con doppia spina passante;
17.	Elenco prezzi testo esteso + fascicolo qualità	Vetro isolante, riempimento con gas: l'esecuzione deve garantire il valore Ug richiesto di 0,7W/(m ² ·K) massimo.
18.	Disegno D01 + fascicolo qualità	Sezione 1:1: questa sezione è la sezione verticale, la sezione orizzontale 1:1 delle finestre viene aggiunta nel disegno D01 allegato a questa comunicazione. Il nuovo disegno riporta anche la misura della larghezza del telaio fisso e dell'anta di 9,2cm, indicata al punto 7) della comunicazione precedente. Questa misura sostituisce i 12,9cm riportati nel fascicolo di qualità. (misure oltre i 9,2cm sono causa di esclusione)
19.	Elenco prezzi testo esteso Disegno D01	Vetro isolante: L'intercapedine tra i vetri può essere 8mm oppure 10mm.
20.	Elenco prezzi testo esteso	Fissaggio del vecchio telaio fisso alla muratura: per quanto riguarda i tasselli al posto dei 4 tasselli chimici è possibile montare 2 tasselli meccanici ogni ml del profilo.

Bressanone, 16. Dicembre 2014

il progettista

