

<p><u>Campo sportivo Combi – Il lotto stralcio – realizzazione della parte interrata di una nuova tribuna</u></p>	<p><u>Combi-Sportplatz – 2. Baulos Auszugsprojekt – Errichtung des unterirdischen Teiles einer neuen Tribüne</u></p>
<p>Posizione 05.01.02.04 E – secondo diversi produttori di piastrelle non esistono piastrelle a tinta unita con le caratteristiche richieste (superficie piana, antiscivolo R12, 15x15, spessore 8mm). Le piastrelle rivelano una leggera punteggiatura. È possibile prendere una piastrella con una leggera punteggiatura?  <b>RISPOSTA: UNA PIASTRELLA CON LEGGERA PUNTEGGIATURA PUÒ ESSERE UTILIZZATA</b></p>	<p>Position 05.01.02.04.E – Bodenplatten mit den geforderten Eigenschaften (Oberfläche eben, rutschhemmend R12, 15x15cm, Stärke 8mm) gibt es laut verschiedener Fliesenhersteller nicht einfarbig. Die Fliesen weisen eine leichte Punktierung auf. Besteht die Möglichkeit eine Fliese mit einer leichten Punktierung zu nehmen?  <b>ANTWORT: ES DARF EINE FLIESE MIT LEICHTER PUNKTIERUNG VERWENDET WERDEN.</b></p>
<p>Posizione 05.02.02.10.A – anche il rivestimento di piastrelle (30x30cm, levigate, non smaltate di grés fine porcellanato) non può essere fornito a tinta unita. In caso di superficie non levigata può essere fornito a tinta unita. In alternative esiste il rivestimento di piastrelle smaltate ed a tinta unita.  <b>RISPOSTA: LA SUPERFICIE DEL RIVESTIMENTO DI PIASTRELLE PUÒ ESSERE ANCHE NON LEVIGATA, PERÒ IN OGNI CASO DEVE ESSERE FORNITO A TINTA UNITA. NON È CONCESSO IL RIVESTIMENTO DI PIASTRELLE SMALTATE.</b></p>	<p>Position 05.02.02.10.A – Wandplatten (30x30cm, poliert, unglasierte keramische Platten) können ebenfalls nicht einfarbig geliefert werden. Ist die Oberfläche nicht poliert dann könnten sie einfarbig geliefert werden. Alternativ dazu gibt es einfarbige glasierte Wandplatten.  <b>ANTWORT: DIE OBERFLÄCHE DER WANDPLATTEN DARF AUCH NICHT POLIERT SEIN, MUSS ABER AUF JEDEN FALL EINFARBIG GELIEFERT WERDEN. GLASIERTE WANDPLATTEN SIND NICHT ZULÄSSIG.</b></p>

LA DIRETTRICE DELLA I RIPARTIZIONE / DIE DIREKTORIN DER I. ABTEILUNG

- Avv. RA Dr. Daniela Cinque -

