



Code der Ausschreibung:

AOV/SUA-SF 07/2020

STA Dienstleistungskonzession Ladesäulen

Erkennungskode CIG: 8210510730

Codice gara:

AOV/SUA-SF 07/2020

STA Concessione di servizio colonnine di ricarica

Codice CIG: 8210510730

Klarstellung 3

Wir bitten um Klarstellung bezüglich der Mindestanforderungen für Gleichstrom-Ladestationen. Es wird die Möglichkeit gefordert, zwei Gleichstrom-Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit einer Mindestleistung von nicht weniger als 50 kW aufzuladen. Kann diese Anforderung auch als erfüllt angesehen werden, wenn zwei 50-kW-Ladestationen nebeneinander stehen und gleichzeitig betrieben werden?

Richiediamo un chiarimento in merito ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica in DC. Viene richiesta la possibilità di ricaricare simultaneamente due veicoli elettrici in DC con una potenza minima non inferiore ai 50 kW. Si può ritenere soddisfatto tale requisito anche per il tramite di due stazioni di ricarica da 50 kW una adiacente all'altra e funzionanti simultaneamente?

Antwort

Wie unter Punkt 3.2 der Verdingungsordnung und Vertragsschema angegeben, muss jede einzelne vom Wirtschaftsteilnehmer angebotene DC-Ladestation das gleichzeitige Laden von zwei Fahrzeugen mit Gleichstrom garantieren. Die Anforderung an die DC-Ladestation ist daher nicht erfüllt, wenn zwei 50-kW-Ladestationen nebeneinander installiert werden und gleichzeitig betrieben werden.

Risposta

Come specificato al punto 3.2 del capitolato d'oneri e schema contrattuale, ogni singola stazione di ricarica in DC che l'operatore economico deve offrire, deve consentire la ricarica simultanea in corrente continua di due veicoli. Non è quindi soddisfatto il requisito minimo della stazione di ricarica in DC, nel caso in cui sono installate due stazioni di ricarica da 50 kW, una adiacente all'altra e funzionanti simultaneamente.