



**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 02/2021 - Zuegg_SERIENMÖBEL_Los 2 / Zuegg_MOBILI DI SERIE_lotto
2**

CIG: 85920174BA

Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen - Chiarimenti, rettifiche, integrazioni

Klarstellung Nr. 2	Chiarimento n. 2
<u>26.01.2021</u>	
<p>Frage: Guten Tag, wir möchten gerne wissen, wie viel Prozent Toleranz bei den in der Ausschreibung angegebenen Maßen der Lieferung besteht. Und ob der Korpus der Schränke mit dem Kodex S.A31, S.A32 auch aus Stahl statt aus Aluminium sein kann.</p> <p>Antwort: Die Toleranz in Bezug auf die in der Ausschreibung angegebenen Maße beträgt maximal 5 %, vorausgesetzt, dass die Nutzung nicht beeinträchtigt wird und dass sie mit den Abmessungen der Innenräume, den vorhandenen Installationen und der übrigen Einrichtung übereinstimmt. Ja, das Material für den Korpus der Schränke Code S.A31, S.A32 kann alternativ zu Aluminium auch aus Stahl sein.</p>	<p>Domanda: Buongiorno, vorremmo sapere la percentuale di tolleranza in merito alle misure della fornitura indicata in capitolato. E se il materiale per il corpo degli armadietti codice S.A31, S.A32 va bene sia in acciaio anziché di alluminio.</p> <p>Risposta: La tolleranza in merito alle misure indicate in capitolato è di un massimo del 5% purché non sia compromesso l'utilizzo e che sia coerente con le dimensioni degli spazi interni, degli impianti esistenti e con il resto dell'arredo. Sì, il materiale per il corpo degli armadietti codice S.A31, S.A32 può essere in acciaio come alternativa all'alluminio.</p>

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle

Distinti saluti
La Stazione Appaltante