



**Oggetto:** Realizzazione di una linea media tensione nel tratto compreso tra la cabina primaria di Glorenza e la cabina elettrica "Dosso Croce" a Mazia e alloggiamento per il collegamento in fibra ottica del paese di Mazia

**CIG:** 5999304E43

**CUP:** E74H14000730005

**Gegenstand:** Errichtung einer Mittelspannungsleitung zwischen dem Umspannwerk Glurns und der E-Kabine „Dosso Croce“ in Matsch und von Leerrohren für den Glasfaseranschluss des Dorfes Matsch

**CIG:** 5999304E43

**CUP:** E74H14000730005

## COMUNICAZIONE n. 2

## MITTEILUNG Nr. 2

### Richiesta 1

In riferimento all'articolo di elenco prezzi nr. 216 (Fornitura e posa di guaina in acciaio DN mm 200 spessore parete 6,3 mm, rivestimento zinato) si evidenzia come tale voce estesa sia diversa da quella che si evince dalla tavola di progetto 1.2.6.2\_Sezioni\_posa\_ai\_ponteggi\_muri di sostegno (tubazione di protezione in acciaio DN 200 spessore 4 mm). Si chiede a tal proposito quale sia quella corretta.

### Risposta 1

Lo spessore minimo della tubazione di protezione è di 4 mm, a condizione che le esigenze statiche alla tubazione siano soddisfatte. La ditta offerente ha la facoltà di prevedere uno spessore maggiore a quello minimo previsto, indicando tuttavia sempre il prezzo unitario per la tubazione prevista dalla ditta offerente.

### Richiesta 2

Si chiede inoltre se per le voci di elenco prezzi nr. 268 e nr. 269 la fornitura del cavo è esclusa dalla voce stessa.

### Risposta 2

Nella voce nr. 268 la fornitura del cavo è esclusa. Invece nella voce nr. 269 la fornitura del cavo è inclusa.

### Richiesta 3

Vi chiediamo dei chiarimenti in merito alla voce del modello di offerta n. 270-91.03 "CAVO OTTICO SELNET 12 FIBRE 50/125" Cosa si deve fare? Acquisto e posa?

### Risposta 3

Sì è previsto acquisto, fornitura e posa.

### Richiesta 4

Che lunghezza hanno le bobine?

### Anfrage 1

### Antwort 1

Die Mindeststärke des Hüllrohres beträgt 4 mm, unter der Bedingung dass die statischen Voraussetzungen der Leitung erfüllt sind. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eine höhere als die vorgegebene Mindeststärke zu verwenden, wobei in jedem Fall der Einheitspreis der verwendeten Leitung angegeben werden muss.

### Anfrage 2

Die Position Nr. 268 beinhaltet nicht die Lieferung des Kabels, die Position Nr. 269 hingegen beinhaltet auch die Lieferung.

### Anfrage 3

Die Position Nr. 268 beinhaltet nicht die Lieferung des Kabels, die Position Nr. 269 hingegen beinhaltet auch die Lieferung.

### Antwort 3

Ja es sind Kauf, Lieferung und Verlegung vorgesehen.

### Anfrage 4

**Risposta 4**

La lunghezza delle bobine può essere scelta dall'offerente, dato che il cavo verrà contabilizzato a metro finito, incluso i collegamenti. Principalmente la quantità dei collegamenti deve essere portata al minimo possibile.

**Richiesta 5**

Voce n° 222 Cavidotto Selnet. Si chiede di precisare se in tale Voce è compresa anche la fornitura del tubo DM 160, oppure è di competenza da parte del Committente?

**Risposta 5**

Si è compreso anche la fornitura del tubo.

**Richiesta 6**

Voce n° 270 Cavo ottico Selnet. Si chiede di precisare se in tale Voce è compresa anche la fornitura del cavo in fibra ottica, oppure è di competenza da parte del Committente?

**Risposta 6**

Si è compresa anche la fornitura del cavo.

Bolzano, 16.12.2014

**Antwort 4**

Die Länge für die Kabeltrommel kann vom Teilnehmer frei gewählt werden, da der Kabel nach Metern abgerechnet wird, inklusive aller Verbindungen. Grundsätzlich muss die Anzahl der Verbindungen so gering wie möglich gehalten werden.

**Anfrage 5**

Ja die Position beinhaltet auch die Lieferung des Rohres.

**Anfrage 6**

Ja die Position beinhaltet auch die Lieferung des Kabels.

Bozen, 16.12.2014

