



**Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe:
Neubau Naturparkhaus Seis am Schlern –
Baumeisterarbeiten.**

**CIG: 615968198E
CUP: B69H10000890007**

**Procedura aperta con modalità telematica:
Costruzione del Centro visite Parco Naturale a
Siusi allo Sciliar – opere da impresario
costruttore
CIG: 615968198E
CUP: B69H10000890007**

Klarstellungen

Fragestellung 11:

2. Muster Dachaufbau

Nachdem in den Teilnahmebedingungen Seite 16, Punkt 2, "Muster Dachaufbau" die aufgelisteten Anforderungen auch Brandschutzmaßnahmen beinhalten (siehe auch Plan "a. Muster Dach_Campione tetto.pdf") ersuchen wir zur eingehenderen Überprüfung bzw. unmissverständlichen Klarstellung um Übermittlung des für das Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Brandschutzprojektes.

Nach eingehender Recherche bei verschiedenen Lieferanten, Branchenkennern und Brandschutztechnikern, waren wir bisher nicht in der Lage, einen in Italien zugelassenen (zertifizierten) Brandschutzanstrich auf Holz (siehe auch Plan "a. Muster Dach_Campione tetto.pdf" REI 60 im Naturparkhaus und REI 120 in Bibliothek) ausfindig zu machen, der den derzeit geltenden gesetzlichen Normen entspricht.

Aufgrund dieser Tatsachen sehen wir uns zum jetzigen Zeitpunkt außer Stande, ein Muster laut den von Ihnen geforderten Brandschutzmaßnahmen zu erstellen und Ersuchen um umgehende Klarstellung.

Antwort 11: Brandschutzanstrich auf Holz mit REI 60 ist möglich. Die Leimbinder in der Bibliothek können auch mit speziellen Feuerschutzplatten verkleidet werden, um die Brandschutzeinstufung REI 120 zu erreichen.

Chiarimenti

Quesito 11:

2. Campione tetto:

Poiché nel disciplinare di gara a pagina 16, Punto 2, "Campione tetto" tra le richieste vi sono elencate anche le misure antincendio (vedi anche tavola "a. campione tetto) richiediamo per un'attenta verifica ovvero per una chiara interpretazione, la trasmissione del progetto antincendio dell'appalto previsto dalla legge.

Dopo approfondite ricerche presso diversi fornitori, competenti del settore e tecnici antincendio, non siamo stati in grado fino ad oggi di trovare una verniciatura antincendio su legno (vedi anche tavola "a. Campione tetto" REI 60 nel centro visite Parco Naturale e REI 120 in biblioteca) riconosciuta (certificata) in Italia, che rispetti le attuali norme vigenti.

Alla luce dei fatti non siamo in grado in questo momento di eseguire un campione che rispetti Vostre richieste di misure antincendio e richiediamo un rapido chiarimento.

Risposta 11: La verniciatura antincendio su legno con REI 60 è possibile. Le travi lamellari della biblioteca possono venire rivestite da speciali piastre antincendio, per raggiungere la classe di reazione al fuoco REI 120..