



**Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe:
Neubau Naturparkhaus Seis am Schlern –
Baumeisterarbeiten.**

**CIG: 615968198E
CUP: B69H10000890007**

**Procedura aperta con modalità telematica:
Costruzione del Centro visite Parco Naturale a
Siusi allo Sciliar – opere da impresario
costruttore
CIG: 615968198E
CUP: B69H10000890007**

Klarstellungen

Chiarimenti

Fragestellung 10:

2. Muster Dachaufbau

Muster a.) Dachaufbau ist bei den Leimbändern Träger 20/56 in der Bibliothek ein Feuerschutzanstrich von REI 120 vorgesehen. Laut Informationen unseres Malers und dessen Lieferanten gibt es "keinen REI 120 Anstrich". Evtl. könnte man die Leimbänder mit speziellen Feuerschutzplatten verkleiden um REI 120 zu erreichen. Wir Ersuchen um Mitteilung bzw. Auskunft für das weitere Vorgehen.

Antwort 10: Die Leimbänder können auch mit speziellen Feuerschutzplatten verkleiden werden, um die Brandschutzeinstufung REI 120 zu erreichen.

Quesito 10:

2. Campione tetto:

Campione a.) campione tetto sulle travi lamellari 20/56 nella biblioteca è prevista una verniciatura antincendio di 120 REI. Secondo le informazioni del nostro pittore e del proprio fornitore non esiste una verniciatura REI 120. Eventualmente si potrebbe rivestire le travi con speciali lastre antincendio per raggiungere i 120 REI. Richiediamo riscontro ovvero ragguagli in merito per procedere.

Risposta 10: Le travi lamellari possono venire rivestite anche con speciali lastre antincendio per raggiungere la classe di reazione al fuoco REI 120.