



**Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe:
Neubau Naturparkhaus Seis am Schlern –
Baumeisterarbeiten.
CIG: 615968198E
CUP: B69H10000890007**

**Procedura aperta con modalità telematica:
Costruzione del Centro visite Parco Naturale a
Siusi allo Sciliar – opere da impresario costruttore
CIG: 615968198E
CUP: B69H10000890007**

Klarstellungen

Chiarimenti

Fragestellung 5:

Musterbau

Zwischen den Ausschreibungstext und den Planunterlagen wie Schnitte und Grundrisse, bestehen einige Differenzen betreffend Materialien und dessen Schichtaufbau. Zum Beispiel in der Position 07.01.04.06.B ist eine Holzfaserdämmung zweilagig beschrieben und im Fassadenschnitt 2-2 wie auch im Musterplan „a. Muster Dachaufbau“ eine Steinwolle einlagig. Aus welcher Grundlage muss das Material genommen werden? Ausschreibungstext oder Planunterlagen?

Wir bitten um diesbezügliche Stellungnahme bzw. Richtigstellung.

Antwort 5:

Es soll wie in den Planunterlagen ausgeführt werden. Das heißt Steinwolle 6cm druckbelastbar >40kN/m².

Quesito 5:

Esecuzione campione

Tra il testo del disciplinare di gara e la documentazione progettuale come sezioni e piante, si riscontrano alcune differenze riguardanti i materiali e la relativa stratificazione. Ad esempio alla posizione 07.01.04.06.B sono indicati pannelli di fibra di legno in duplice strato e nella sezione parete 2-2 come nella tavola campione “a campione del tetto” una lana di roccia a uno strato. A quale elaborato bisogna fare riferimento? Al testo del disciplinare di gara oppure alla documentazione progettuale?

Chiediamo presa posizione o rettifica in merito

Risposta 5:

Deve essere eseguita come da disegno. Ovvero lana di roccia 6cm con resistenza a compressione >40kN/m².