

**Asilo nido e scuola materna zona di espansione Bivio Kaiserau lotto us 1/5 -
Fornitura e montaggio di corpi illuminanti (lotto 2).**

**Kindergarten und Kinderkrippe in der Erweiterungszone Bivio Kaiserau Baulos us 1/5
- Lieferung und Montage der Beleuchtungskörper (Los 2.)**

CUP I56J15000430007 – CIG 67189236A8

FRAGE	QUESITO
<p>"KINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE IN DER ERWEITERUNGSZONE BIVIO KAISERAU BAULOS US 1/5 - LIEFERUNG UND MONTAGE DER BELEUCHTUNGSKÖRPER (LOS 2.)</p> <p>WO KANN ANGEFÜHRT WERDEN, DASS MEIN EIN ALTERNATIVPRODUKT ANBIETET, BZW. DAS SICH DAS ANGEBOTENE PRODUKT VOM AUSGESCHRIEBENEN PRODUKT UNTERSCHIEDET. BEIM WIRTSCHAFTLICHEN ANGEBOT KANN MAN NUR DEN PREIS EINSETZEN. NEBEN DEN PREIS STEHT DIE BESCHREIBUNG DES AUSGESCHRIEBENEN PRODUKTES (DIE MAN NICHT VERÄNDERN ODER ERGÄNZEN KANN), DIE MAN SOMIT ZUR GÄNZE AKZEPTIERT. ES IST NICHT DIE MÖGLICHKEIT GEGEBEN, DEN HINWEIS AUF EIN ALTERNATIVPRODUKT ANZUGEBEN. NORMALERWEISE MÜSSTEN ABER ABWEICHUNGEN VON Z.B. +/- 10% MÖGLICH SEIN, Z.B. IN DEN ABMESSUNGEN, GEWICHT, WATTAGEN USW."</p>	<p>"SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO NELLA ZONA DI ESPANSIONE BIVIO/KAISERAU LOTTO US 1/5 - FORNITURA E MONTAGGIO DI CORPI ILLUMINANTI (LOTTO 2)</p> <p>DOVE È POSSIBILE INDICARE CHE IL MIO È UN PRODOTTO ALTERNATIVO OVVERO CHE IL PRODOTTO OFFERTO DIFFERISCE DAL PRODOTTO INDICATO NEL BANDO?</p> <p>NELL'OFFERTA ECONOMICA SI PUÒ SOLO INSERIRE IL PREZZO. ACCANTO AL PREZZO SI TROVA LA DESCRIZIONE (CHE NON PUÒ ESSERE MODIFICATA O INTEGRATA) DEL PRODOTTO INDICATO NEL BANDO, DESCRIZIONE CHE SI ACCETTA DUNQUE INTEGRALMENTE.</p> <p>NON È DATA LA POSSIBILITÀ DI INSERIRE UN RIMANDO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN PRODOTTO ALTERNATIVO. DI NORMA PERÒ DOVREBBERO ESSERE POSSIBILI SCOSTAMENTI PARI AD ESEMPIO A +/- 10%, AD ESEMPIO PER QUANTO RIGUARDA LE DIMENSIONI, IL PESO, LA POTENZA IN WATT ECC.</p>
<p>ANTWORT</p> <p>WIE IN DEN BEGRÜNDUNGSMASSTÄBEN BETREFFEND DIE FUNKTIONALEN UND ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN, WO DIE EINZUHALTENDEN ÜBEREINSTIMMUNGEN MIT DEM PROJEKT BESCHRIEBEN WERDEN, ANGEFÜHRT, BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT, ALTERNATIVPRODUKTE ANZUBIETEN, DIE IN DEN UNTERLAGEN ZUM TECHNISCHEN ANGEBOT ANGEFÜHRT WERDEN MÜSSEN.</p> <p>WAS DIE ABWEICHUNG VON +/- 10% BETRIFFT, SO IST DIESE – MIT AUSNAHME DER ABWEICHUNG VON DER LEISTUNG - ZULÄSSIG, VORBEHALTLICH DER EINHALTUNG, WAS BEIM LOKAL AUGENSCHHEIN IN BEZUG AUF DIE NACHSTEHENDEN PUNKTE FESTGESTELLT WURDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIE BELEUCHTUNGSKÖRPER MÜSSEN AN DEN TRAGENDEN TEILEN BEFESTIGT SEIN UND IN BEZUG AUF DAS GEWICHT UND DIE BEFESTIGUNGSMODALITÄTEN DEN GESETZLICH VORGEGEHENEN PRÜFUNGEN UND BESCHEINIGUNGEN UNTERZOGEN WERDEN; - UNBESCHADET DER AUSFÜHRUNGEN IN DEN TECHNISCHEN UND QUALITATIVEN EIGENSCHAFTEN KÖNNEN DIE BELEUCHTUNGSKÖRPER ÄNDERUNGEN IN DEN MASSES AUFWEISEN, SOFERN DAS EINFÜGEN DER BELEUCHTUNGSGERÄTE IN DEN LAUT PROJEKT VORGEGEHENEN EINBAUBEREICHEN GEGEBEN IST. JEDE ÄNDERUNG MUSS MITTELS LICHTTECHNISCHER PRÜFUNG BEGRÜNDET WERDEN. <p>DAS FORMULAR „ANLAGE 4 – WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT“ DARF NICHT ABÄNDERT WERDEN</p>	<p>RISPOSTA</p> <p>COME INDICATO NEI CRITERI MOTIVAZIONALI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE FUNZIONALI ED ESTETICHE, DOVE SONO SPECIFICATE LE CORRISPONDENZE PROGETTUALI DA RISPETTARE, RISULTA POSSIBILE OFFRIRE UN PRODOTTO DIFFERENTE DA RIPORTARE NELLA DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA TECNICA.</p> <p>NELLO SPECIFICO, PER QUANTO RIGUARDA LA TOLLERANZA DEL + O - 10% RISULTA AMMISSIBILE AD ESCLUSIONE DELLA VARIAZIONE DI POTENZA E FERMO RESTANDO IL RISPETTO DI QUANTO RILEVATO IN FASE DI SOPRALLUOGO RISPETTO AI SEGUENTI PUNTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I CORPI ILLUMINANTI DOVRANNO ESSERE ASSICURATI ALLE PARTI STRUTTURALI E SOTTOPOSTI ALLE DOVUTE CERTIFICAZIONI E VERIFICA PREVISTA DALLA NORMATIVA IN RELAZIONE AL LORO PESO E MODALITÀ DI FISSAGGIO; - I CORPI ILLUMINANTI, FERMO RESTANDO QUANTO INDICATO NELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE POTRANNO PRESENTARE VARIAZIONI DIMENSIONALI SEMPRE IN RAPPORTO ALL'INSERIMENTO DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI STESSI NELLE ZONE DI INSTALLAZIONE PREVISTE NEL PROGETTO. OGNI VARIAZIONE DOVRÀ ESSERE MOTIVATA MEDIANTE VERIFICA ILLUMINOTEKNICA. <p>IL FORMULARIO "ALLEGATO 4 –OFFERTA ECONOMICA" NON PUÒ ESSERE MODIFICATO.</p>