

Gara SN3 2017 AP003E Trasformatori 225/20,8 kV 40 MVA – SE Ponte Resia BOLZANO CHIARIMENTO

La Stazione Appaltante trasmette il seguente chiarimento in merito alla specifica tecnica:

La formula indicata a pag. 8/30 della specifica tecnica è errata.
Si indica di seguito la formula corretta.

$$P_c = \frac{2xP1 + P2 + P3}{4}$$