

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht  
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und  
Lieferaufträge

EVS A – Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in  
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e  
Forniture

SUA L – Stazione Unica Appaltante Lavori

**Offenes Verfahren  
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta  
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 017/2019 –  
TUNNEL ULTEN\_LOS 2 / GALLERIA VAL D'ULTIMO\_LOTTO 2**

**CIG: 8121217048**

**Klarstellung – Chiarimento**

<b>Nr. 1</b>	
<b>03.01.2020</b>	
<p><b><u>Frage:</u></b></p> <p>Anhand den zur Verfügung gestellten Unterlagen ist es uns nicht gelungen Hinweise bezüglich der Sicherungsbauwerke (Länge der Felsnägel, Felsverhängungen, Länge der Anker usw.) zu finden. Es wird somit nachgefragt, wo entsprechende Details zur Verfügung gestellt werden.</p> <p><b><u>Antwort:</u></b></p> <p>In den Unterlagen 3.1.2 in violett eingezeichnet und in 3.3.1 und 3.3.2 in grau eingezeichnet sind die Vernagelungen ersichtlich, welche bereits ausgeführt und somit schon Bestand sind.</p> <p>In der Ausführungsphase werden in einigen Bereichen systematische lokal begrenzte Felsvernagelungen notwendig sein, welche in der Phase des Aushubs von der Bauleitung definiert werden.</p> <p>Es sind keine aktiven Anker und Felsverhängungen vorgesehen.</p> <p>Es sind Steinschlagschutzzäune vorgesehen, welche im Lageplan dargestellt sind.</p>	<p><b><u>Domanda:</u></b></p> <p>Dagli elaborati in nostro possesso non siamo riusciti a trovare indicazioni inerenti le opere di sostegno (lunghezza delle chiodature, imbragatura roccia, lunghezza tiranti ecc). Si richiede pertanto dove è possibile reperire tali dettagli.</p> <p><b><u>Risposta:</u></b></p> <p>Negli elaborati 3.1.2 in viola, 3.3.1 e 3.3.2 in grigio sono visibili le chiodature già realizzate e quindi già esistenti.</p> <p>In fase di esecuzione in alcune zone saranno necessarie chiodature sistematiche localizzate che verranno definite durante gli scavi dalla DL.</p> <p>Non sono previsti tiranti attivi e imbragature della roccia.</p> <p>Sono previste delle barriere paramassi evidenziati in planimetria.</p>

Mit freundlichen Grüßen  
Für die Vergabestelle  
Die Verfahrensverantwortliche

Distinti saluti.  
Per la Stazione Appaltante  
La Responsabile del Procedimento