

**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe****Procedura aperta
con modalità telematica****AOV/SUA L 12/2020 - Vereinshaus_Deutschnofen / Casa associazioni_Nova
Ponente**

CIG: 8396041836

Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen**Klarstellung Nr. 4****Chiarimento n. 4**

10.09.2020

Frage:

Kap. 02.12.03 Wärmedämmverbundsysteme: Im Langtext wird eine Steinwoll-Dämmplatte mit Zweischichtcharakteristik mit Rohdichten von „150/90 kg/m³“ beschrieben. Auf dem Markt gibt es allerdings keine Dämmplatte mit den geforderten Rohdichten. Wir bitten deshalb, die Forderung bzgl. der Rohdichte auf „min. 105/70 kg/m³“ zu reduzieren? Zudem bitten wir um Bestätigung, dass auch andere Plattengrößen als "120*40 cm" angeboten werden können, da die beschriebene Plattengröße „120x40cm“ nur einen Hersteller zulassen würde.

Antwort:

Die Forderung bzgl. der Rohdichte für Steinwolle-Dämmplatten (Kap. 02.12.03) werden auf „min. 105/70 kg/m³“ reduziert. Die Abmessungen der Platten können von 120x40cm abweichen.

Domanda:

Cap. 02.12.03 Sistemi di isolamento termico: Il testo esteso descrive un pannello isolante in lana di roccia caratterizzato da due strati di densità lorda di "150/90 kg/m³".

Tuttavia, sul mercato non esiste un pannello isolante con la densità lorda indicata. Vi chiediamo quindi di ridurre la densità lorda richiesta a "min. 105/70 kg/m³"?

Sarebbe possibile usare anche pannelli isolanti di diverse dimensioni, oltre a quella indicata di "120*40 cm", la quale è disponibile presso solo un unico produttore?

Risposta:

I requisiti relativi alla densità lorda dei pannelli isolanti in lana di roccia (Kap. 02.12.03) vengono ridotti a "min. 105/70 kg/m³". Le dimensioni delle lastre possono essere diverse da 120x40cm.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante