



**Offenes Verfahren
mittels elektronischer Vergabe**

**Procedura aperta
con modalità telematica**

**AOV/SUA L 12/2020 - Vereinshaus_Deutschnofen / Casa associazioni_Nova
Ponente**

CIG: 8396041836

Chiarimenti, rettifiche, integrazioni - Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen

Klarstellung Nr. 5

Chiarimento n. 5

24.09.2020

Frage:

Pos. Nr. „115 – *02.10.02.03.b Ausgleichsestrich, D5-6cm – Schaumbeton“: Im LV wird der Schaumbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse von „C5“ beschrieben. Leider gibt es keinen Hersteller, der einen Schaumbeton mit dieser Festigkeitsklasse garantiert. Wir bitten deshalb um Bestätigung, dass der Schaumbeton mit einer Mindestfestigkeitsklasse „C1“ angeboten werden kann?

Antwort:

Pos. Nr. „115 – *02.10.02.03.b Ausgleichsestrich, D5-6cm: Schaumbeton“ kann mit einer Mindestfestigkeitsklasse „C1“ angeboten werden.

Frage:

Bewertungskriterium „03 Detailplan“: Im Leistungsverzeichnis und in den Planunterlagen finden wir keine Beschreibung, wie die Innenseite des Windfangs verkleidet werden soll. Wir bitten deshalb um Bestätigung, dass die, in Sicht bleibende, Holz-Innenverkleidung des Windfangs nicht Teil dieser Ausschreibung ist und mit einer separaten Vergabe ausgeführt wird und somit auch nicht beschrieben werden soll und auch nicht bewertet wird.

Antwort:

Es wird bestätigt, dass die, in Sicht bleibende, Holz-Innenverkleidung des Windfangs nicht Teil dieser Ausschreibung ist und mit einer separaten Vergabe

Domanda:

N. articolo "115 - *02.10.02.03.b massetto di livellamento, D5-6cm - calcestruzzo espanso": Nel BT il calcestruzzo espanso è descritto con una classe di resistenza minima di "C5". Purtroppo non esiste un produttore che garantisca un calcestruzzo espanso con questa classe di resistenza. Chiediamo quindi conferma che il calcestruzzo espanso possa essere offerto con una classe di resistenza minima di "C1"?

Risposta:

La Pos. Nr. „115 – *02.10.02.03.b Massetto livellante spess. 5-6cm: cemento cellulare“ può essere offerta con una classe di resistenza minima "C1".

Domanda:

Criterio di valutazione "03 Tavola dettagli ": Nella distinta delle quantità e nei documenti di progettazione non troviamo alcuna descrizione di come deve essere rivestito l'interno del portico. Chiediamo quindi conferma che il rivestimento interno in legno del vestibolo, che rimane a vista, non fa parte di questa gara d'appalto e che sarà eseguito con un'aggiudicazione separata e quindi non deve essere descritto e non sarà valutato.

Risposta:

Si conferma che il rivestimento interno in legno della bussola, che rimarrà in vista, non fa parte di questa gara d'appalto e sarà eseguito con



ausgeführt wird und somit auch nicht beschrieben werden soll und auch nicht bewertet wird.

un'aggiudicazione separata; quindi non deve essere descritto e non sarà valutato.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vergabestelle

Distinti saluti.
La Stazione Appaltante